

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПК-Термоснаб»**

117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д.35 ИНН/КПП 7727244644/772701001
р/с 40702810500000084237, АО «Райффайзенбанк» г.Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525225 тел/факс (495) 995-49-87
e-mail: info@termoclip.ru

Паспорт качества
держателя провода-молниеотвода

от «11» января 2019 г.

Изготовитель продукции: ООО «ПК-Термоснаб»

Держатель провода-молниеотвода ТехноНИКОЛЬ
(маркировка)

Держатель провода-молниеотвода выполнен из полиэтилена высокой плотности. Предназначен для монтажа молниеприемной сетки в системе внешней молниезащиты зданий с плоской кровлей.

Изделие соответствует технической документации:

ТУ 2291-018-1417498-2008,

Сертификату соответствия № РОСС RU.АГ99.Н06484 от 25.03.2016

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо органа по сертификации продукции «Пожарная безопасность» ООО «Стандарт» №00031 от 11.01.2019).

Технические характеристики:

Диаметр, мм	130
Высота, мм	75
Температурный диапазон эксплуатации	-50 ⁰ С ...+80 ⁰ С

Генеральный директор



А.Б. Самойлов
(расшифровка подписи)